

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Габионные сетчатые изделия (ГСИ) МЗ*2*0,23

ГОСТ Р 52132-2003

Партия № 7215/07

Количество изделий в партии: 2

Дата изготовления партии: 19.07.2020г.

Получатель: МОСТОБУРСТРОЙ

Наименование показателя		Единицы измерения	Значение показателя		Метод испытаний
			Норма ГОСТ Р 52132- 2003	Результаты испытаний	
Размеры сетчатой конструкции (габиона) в разложенном варианте	Длина	м	3,0 +/-5%	3,0	ГОСТ 7502
	Ширина	м	2,0 +/-5%	2,01	ГОСТ 7502
	Высота	м	0,23 +/-5%	0,23	ГОСТ 7502
Размеры ячейки сетчатой конструкции (габиона)	Ширина	мм	80	80	ГОСТ 6507
	Длина	мм	100	100	ГОСТ 6507
Диаметр проволоки	Кромка	мм	3,4	3,4	ГОСТ 6507
	Сетка	мм	2,7	2,7	ГОСТ 6507

Заключение: сетка не имеет недопустимых дефектов. Качество раскроя, крепление диафрагм и торцовых стенок, окантовки краев развертки ГСИ без нарушений. Качество продукции соответствует ГОСТ 52132-2003

Специалист ОТК

А. С. Гончаров

Хранение в горизонтальном положении в закрытых складских помещениях. Условия хранения – по группе 3.